



ZSFB[®]

中沈防爆

资质证书

QUALIFICATION CERTIFICATE

创优质品牌 铸一流形象

浙江中沈防爆电器有限公司

ZHEJIANG ZHONGSHEN EXPLOSION-PROOF ELECTRICAL CO.,LTD.

CERTIFICATE



营业执照

注册号 330382000193273

名 称	浙江中沈防爆电器有限公司
类 型	有限责任公司
住 所	乐清市柳市镇上池村
法定 代 表 人	郑国超
注 册 资 本	壹仟万元整
成 立 日 期	2005 年 12 月 05 日
营 业 期 限	2005 年 12 月 05 日 至 长期
经 营 范 围	防爆电器、开关、防爆照明灯具及配件制造、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2015 年 05 月 26 日



应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.zjafc.gov.cn> 中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



全国工业产品生产许可证

浙江中沈防爆电器有限公司

经审查，你单位生产的下列产品符合取得生产许可证条件，特发此证。

产品名称：防爆电气(明细见副本)

住所：乐清市柳市镇上池村

生产地址：浙江省乐清市柳市镇上池村

证书编号：XK06-014-02123

有效期至：2020年09月20日

有效期届满6个月前，企业应当提出换证申请。



2015年09月21日

共 页 第 页

企业名称	浙江中沈防爆电器有限公司		产品名称	防爆电气
证书编号	XK06-014-02123	有效期	2020年09月20日	发证日期
2015年09月21日 1. 防爆配电箱类: *** (1) 防爆接线盒: BAH系列, 380V, 20A, 隔爆型*** (2) 防爆接线箱: BXJ58, 220/380V, ≤50A, 隔爆型*** (3) 防爆照明(动力)配电箱: BXM(D)58系列, 380/220V, ≤100A, 隔爆兼增安型*** 2. 防爆开关、控制及保护产品: *** (1) 防爆操作柱: LBZ58, 220/380V, 10A, 隔爆兼增安型*** (2) 防爆断路器: BDZ58, 220/380V, 63A, 隔爆兼增安型*** 3. 防爆起动器类: *** 防爆磁力起动器: LBQC, 380V, ≤95A, 隔爆兼增安型*** 4. 防爆附件、Ex元件: *** 防爆穿线盒: BCH系列, 增安型*** *** *****				

CERTIFICATE

DAS CERTIFICATION



质量管理体系认证证书

本证书证明

浙江中沈防爆电器有限公司

组织机构代码: 78292057-2

浙江省乐清市柳市镇上池村

质量管理体系符合

GB/T19001-2008/ISO9001:2008

本证书有效认证范围:

防爆挠性连接管、防爆照明(动力)配电箱、防爆照明开关、防爆综合配电箱、防爆磁力起动机、防爆断路器、防爆防腐控制箱、防爆接线盒、防爆接线箱、防爆空调、防爆穿线盒、防爆操作柱的生产和销售(凭许可证经营); 隔爆型防爆荧光灯、隔爆型防爆灯的生产与销售

证书签发日: 2014年08月15日

证书到期日: 2017年08月14日

证书号: QWZ19140876

组织必须按照规定每间隔12个月内接受监督审核,注册的有效性才能延续。

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)、公司网站(www.das-china.com)上查询监督审核通过标记:



批准人:

总裁

上海达卫师认证有限公司

地址: 上海市中江路388弄国盛中心2号楼505室
邮编: 200062
电话: 0086-21-62773910 传真: 0086-21-62080319
网址: <http://www.das-china.com>
邮箱: info@das-china.com
英国总部: Registration House,
22b Church Street, Rushden,
Northamptonshire, NN10 9YT, UK
Tel: 01933 381859
Email: info@dascertification.co.uk
Web: www.dascertification.co.uk
Company number: 03384526



CERTIFICATE

DAS CERTIFICATION



Quality Management System Certificate of Approval

This is to certify that the QMS of

Zhejiang Zhong Shen Explosion-proof Electrical Co., Ltd.

Organisation Code:78292057-2

Shangchi Village, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, China.

Has been assessed and found to meet the requirements of

GB/T19001-2008/ISO9001:2008

This certificate is valid for the following scope of operations:

Production and Sales of Explosion-proof Flexible Connecting Pipe, Explosion-proof Lighting (Power) Distribution Box, Explosion-proof Lighting Switch, Explosion-proof Distribution Cabinet, Explosion-proof Magnetic Starter, Explosion-proof Breaker, Explosion-proof Control Box, Explosion-proof Junction Box, Explosion-proof Junction Box, Explosion-proof Air Conditioning, Explosion-proof Threading Box, Explosion-proof Operation Column (Operating Permit);
Production and Sales of Explosion-proof Fluorescent Lamps, Explosion-proof Lights.

Date of Certificate Issue: 15, August, 2014

Certificate Valid Until: 14, August, 2017

Certificate Number: **QWZ19140876**

The validity of the registration will be continued only when the organization pass the annual surveillance audit.
Check the validity of certificate at www.cnca.gov.cn/www.das-china.com
Surveillance Audits:



Authorized by:

Chief Executive

Shanghai DAS Certification Co., Ltd.

Add:505, Tower 2, Guoson Center, No. 388, Zhongjiang Road, Shanghai, P.R.China, 200062
Tel: 0086-21-62773910 Fax:0086-21-62080319
Web:<http://www.das-china.com>
Email: info@das-china.com
UK Head Office:Registration House,
22b Church Street
Rushden, Northamptonshire,
NN10 9YT, UK
Tel: 01933 381859
Email: info@dascertification.co.uk
Web: www.dascertification.co.uk
Company number: 03384526





- 1、中国宜昌化工集团
- 2、北京首钢
- 3、中国艾利（昆山）有限公司
- 4、陕西飞机制造厂
- 5、新疆克拉玛依油田
- 6、儒拉玛特自动化技术（苏州）有限公司
- 7、斯里兰卡
- 8、苏丹
- 9、新疆石河子石化
- 10、中国海洋石油西南公司
- 11、中国电子科技集团公司
- 12、南京金陵船厂
- 13、大庆油田
- 14、黄山天目药业有限公司
- 15、青海石油管理局
- 16、扬州大洋造船有限公司
- 17、上海扬子江建设集团有限公司



防爆合格证

(编号: 8121159)

Ex

单位名称	浙江中沈防爆电器有限公司		
地 址	乐清市柳市镇上池村		
型号规格	LBZ58	AC 220/380V 10A	
产品名称	防爆操作柱	防爆标志	Ex de II C T6 Gb
产品标准	Q/ZS05-2012	图样编号	LBZ58.00.00
备 注	设备内部为 Ex 元件。防爆标志: Ex de II C、Ex e II。		

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验,符合下列标准:

GB3836.1—2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

GB3836.3—2010 爆炸性环境 第3部分:由增安型“e”保护的 设备

特发此证。

本证有效期至:2018年3月4日

批准:

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

沈阳电气传动研究所防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期:2013年3月5日

换证日期:2013年7月5日



CERTIFICATE



防爆合格证

(编号: 8121160)

Ex

单位名称	浙江中沈防爆电器有限公司		
地 址	乐清市柳市镇上池村		
型号规格	BCH		
产品名称	防爆穿线盒	防爆标志	Ex e II Gb/DIP A21
产品标准	Q/ZS07-2012	图样编号	BCH.000.000.A ~ H
备 注	规格: G 1/2"~G 2"		

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验,符合下列标准:

GB3836.1—2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

GB3836.3—2010 爆炸性环境 第3部分:由增安型“e”保护的 设备

GB12476.1—2000 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:用外壳和限制表面温度保护的电气设备
第1节:电气设备的 技术要求

特发此证.

本证有效期至:2018年3月4日


批准:



机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
沈阳电气传动研究所防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期:2013年3月5日

换证日期:2013年7月5日





防爆合格证

(编号: 8121158)

Ex

单位名称	浙江中沈防爆电器有限公司		
地 址	乐清市柳市镇上池村		
型号规格	LBQC	380V	95A
产品名称	防爆磁力起动器	防爆标志	Ex de II B T4 Gb
产品标准	Q/ZS03-2012	图样编号	LBQC.00.00
备 注	可代表产品: 整定额定电流 ≤ 95A		

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验,符合下列标准:

GB3836.1—2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

GB3836.3—2010 爆炸性环境 第3部分:由增安型“e”保护的的设备

特发此证。


本证有效期至: 2018年3月6日

批准:

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
沈阳电气传动研究所防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期: 2013年3月7日

换证日期: 2015年7月5日



CERTIFICATE



防爆合格证

(编号: 8121157)

Ex

单位名称	浙江中沈防爆电器有限公司		
地 址	乐清市柳市镇上池村		
型号规格	BDZ58	AC 380V/220V	63A
产品名称	防爆断路器	防爆标志	Ex de II BT4 Gb
产品标准	Q/ZS01-2012	图样编号	BDZ58.00.00
备 注			

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验,符合下列标准:

- GB3836.1—2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求
- GB3836.2—2010 爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备
- GB3836.3—2010 爆炸性环境 第3部分:由增安型“e”保护的的设备

特发此证。


本证有效期至: 2018年3月6日

批准:

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
沈阳电气传动研究所防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期: 2013年3月7日

换证日期: 2013年7月5日





2010000691A



检测
CNAS L1016

防爆合格证

(编号: 8121156)

Ex

单位名称	浙江中沈防爆电器有限公司		
地 址	乐清市柳市镇上池村		
型号规格	BXK8050	AC 220V/380V 10A	
产品名称	防爆防腐控制箱	防爆标志	Ex de II CT6 Gb
产品标准	Q/ZS06-2012	图样编号	BXK8050.00.00
备 注			

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验,符合下列标准:

GB3836.1—2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

GB3836.3—2010 爆炸性环境 第3部分:由增安型“e”保护的 设备

特发此证。

本证有效期至:2018年3月5日

批准:

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
沈阳电气传动研究所防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期:2013年3月6日

换证日期:2013年7月5日





国家防爆

防爆电气设备 防爆合格证

编号：CNEx14.3467

制造单位	浙江中沈防爆电器有限公司 (浙江省乐清市柳市镇上池村金池路17号)
产品名称	防爆接线盒
型号规格	BAH-G3/4" D 380V 20A
防爆标志	Ex d IIB T6 Gb
产品标准	Q/ZS 01-2014
总装图号	BAH.00.00.1~12

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
 GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》
 GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设各》

记 事

1. 外壳防护等级：IP54。
2. 本证可代表产品：
BAH-G3/4" A、B、C、D、E、F、G、H、I、J，380V，20A；
防爆标志：Ex d IIB T6 Gb。

本证有效期 2014年12月29日至2019年12月28日

颁发日期 2014年12月29日

中心主任



国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码：473008

电话：0377-63258564 传真：0377-63208175 [Http://www.china-ex.com](http://www.china-ex.com)

注：本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。 登陆网站 输入数码 查询真伪

7592 1813 7525 8413

查询方式：www.china-ex.com

CERTIFICATE



防爆合格证

(编号: 8121162)

Ex

单位名称	浙江中沈防爆电器有限公司		
地 址	乐清市柳市镇上池村		
型号规格	BXJ58	AC 220V/380V	50A
产品名称	防爆接线箱	防爆标志	Ex d II CT6 Gb
产品标准	Q/ZS-04-2012	图样编号	BXJ58.00.00
备 注	可代表 50A 以下产品。		

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验,符合下列标准:
 GB3836.1—2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求
 GB3836.2—2010 爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的 设备

特发此证。
 本证有效期至: 2018年3月4日

批准:

机械工业防爆电器产品质量监督检测中心
 沈阳电气传动研究所防爆电器产品质量监督检测中心
 发证日期: 2013年3月5日
 换证日期: 2015年7月5日



- 18、上海高桥石化
- 19、广州石化
- 20、铜陵化工集团
- 21、浙江长江能源发展有限公司
- 22、张家港爱华化工有限公司
- 23、江苏瑞星化工有限公司
- 24、泰兴瑞泰化工有限公司
- 25、广州市飞策防爆机电设备有限公司
- 26、新疆德力西生产资料服务有限公司
- 27、吉林市机电设备总公司
- 28、新疆机电设备总公司
- 29、浙江中油华电能源有限公司
- 30、吴江市净化设备总厂
- 31、天津开发区港湾工贸有限公司
- 32、安徽鑫龙电器股份有限公司

.....



防爆合格证

(编号: 8131286)

Ex

单位名称	浙江中沈防爆电器有限公司		
地 址	浙江省温州市柳市镇长江路 410 号		
型号规格	BNG	G2 "	
产品名称	防爆挠性连接管	防爆标志	Ex d II Gb
产品标准	Q/ZS 009-2013	图样编号	3ZS.170.002.1~5
备 注			

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验,符合下列标准:

GB 3836.1—2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

GB 3836.2—2010 爆炸性环境 第2部分:由隔爆型“d”保护的设

JB 9600—1999 防爆挠性连接管

特发此证。

本证有效期至: 2019 年 1 月 2 日

批准:

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期: 2014 年 1 月 3 日





防爆合格证

(编号: 8121163)

Ex

单位名称	浙江中沈防爆电器有限公司		
地 址	乐清市柳市镇上池村		
型号规格	BNG		
产品名称	防爆挠性连接管	防爆标志	Ex d II Gb
产品标准	Q/ZS 02-2012	图样编号	BNG.00.00
备 注	规格: G 1/2"~G 2"		

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验,符合下列标准:


GB3836.1—2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

JB9600—1999 防爆挠性连接管

特发此证。

本证有效期至: 2018年3月4日

批准:



机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

沈阳电气传动研究所防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期: 2013年3月5日

换证日期: 2013年7月5日





国家防爆

防爆电气设备 防爆合格证

编号: CNEx14.3466X

制造单位	浙江中沈防爆电器有限公司 (浙江省乐清市柳市镇上池村金池路17号)
产品名称	防爆照明(动力)配电箱
型号规格	BXM(D)58-6 380/220V 主回路电流100A 支路电流63A
防爆标志	Ex de IIB T4 Gb
产品标准	Q/ZS 02-2014
总装图号	BXM(D) 58.00.00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》
 GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》
 GB3836.3-2010 《爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的设备》

记 事

1. 外壳防护等级: IP54。
2. 配用防爆信号灯 数量7个 防爆标志: Ex de IIC Gb
型号规格: CH0802-380III 380/220V 2W。
3. 本证可代表产品:
BXM(D)58-2、2K、4、4K、6、6K
主回路电流≤100A 支路电流≤63A 回路数: 2、4、6
防爆标志: Ex de IIB T4 Gb 电压: 380/220V。
4. 信号灯罩承受4J冲击能量, 现场安装使用时应避免外力冲击。

本证有效期 2014年12月29日至2019年12月28日

颁发日期 2014年12月29日

中心主任



国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 [Http://www.china-ex.com](http://www.china-ex.com)



注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。 登陆网站 输入数码 查询真伪

8557 7995 0983 4883

查询方式: www.china-ex.com

CERTIFICATE



防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx17. 0541

制造商 Manufacturer	浙江中沈防爆电器有限公司		
地址 Address	乐清市柳市镇上池村		
生产企业 Factory	浙江中沈防爆电器有限公司		
地址 Address	乐清市柳市镇上池村		
产品名称 Name of product	防爆照明开关		
型号规格 Type specification	SWB-10	AC220V	10A
防爆标志 Ex-marking	Ex d e IIB T6 Gb		
产品标准 Product standards	Q/ZS01-2017	图样编号 Drawing No.	SWB-10. 00. 00
备注 Note			



经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

- GB3836. 1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求
- GB3836. 2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备
- GB3836. 3-2010 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的的设备

批准
Approved by

发证日期
Date of issue 2017-06-29

证书有效期至
Valid date 2022-06-28

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街10号
电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033、8037
证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141
传真 Fax: 024-25303261-8037
E-mail: sy_ex@sina.com

注：本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.

CERTIFICATE



防爆合格证

(编号: 8131285)

Ex

单位名称	浙江中沈防爆电器有限公司		
地 址	浙江省温州市柳市镇长江路 410 号		
型号规格	BSG	AC 380/220V	160A
产品名称	防爆综合配电柜	防爆标志	Ex d II B T5 Gb
产品标准	Q/ZS 008-2013	图样编号	BSG00
备 注			

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验,符合下列标准:

GB 3836.1—2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

GB 3836.2—2010 爆炸性环境 第2部分:由隔爆型“d”保护的 设备

特发此证。

本证有效期至: 2019 年 1 月 2 日

批准:

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期: 2014 年 1 月 3 日



CERTIFICATE



防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx17. 0542X

制造商 Manufacturer	浙江中沈防爆电器有限公司		
地址 Address	乐清市柳市镇上池村		
生产企业 Factory	浙江中沈防爆电器有限公司		
地址 Address	乐清市柳市镇上池村		
产品名称 Name of product	防爆灯		
型号规格 Type specification	BAD	AC220V	300W
防爆标志 Ex-marking	Ex d e mb IIC T5 Gb		
产品标准 Product standards	Q/ZS02-2017	图样编号 Drawing No.	BAD.00.00
备注 Note	1. 可代表: LED光源, 功率≤300W; 2. 配套使用 Ex 元件: LED 防爆驱动电源; 3. 灯具正常工作位置: 垂直向下~向下45°。		



经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:
According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB3836. 1-2010	爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求
GB3836. 2-2010	爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设
GB3836. 3-2010	爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的设
GB3836. 9-2014	爆炸性环境 第9部分: 由浇封型“m”保护的设

批准
Approved by

发证日期
Date of issue 2017-06-30

证书有效期至
Valid date 2022-06-29

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街10号
电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033、8037
证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141
传真 Fax: 024-25303261-8037
E-mail: sy_ex@sina.com

注: 本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.

CERTIFICATE



防爆合格证

(编号: 8121161)

Ex

单位名称	浙江中沈防爆电器有限公司		
地 址	乐清市柳市镇上池村		
型号规格	CBY22T8B	AC 220V	2 × 14.5 W LED 灯管
产品名称	隔爆型防爆荧光灯	防爆标志	Ex d IIC T6 Gb
产品标准	Q/ZS 08-2012	图样编号	CBY 00 00
备 注			

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验,符合下列标准:

GB3836.1—2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

GB3836.2—2010 爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的 设备

特发此证。

本证有效期至:2018年3月19日

批准:

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
沈阳电气传动研究所防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期:2013年3月20日

换证日期:2013年7月5日



CERTIFICATE



2012000691A



检测
CNAS L1016

防爆合格证

(编号: 81312228)

Ex

单位名称	浙江中沈防爆电器有限公司		
地 址	乐清市柳市镇上池村		
型号规格	BK	AC220V	2820W/2600W
产品名称	防爆空调	防爆标志	Ex d e ib mb nR II B T4 Gc
产品标准	Q/ZS01-2014	图样编号	BK.00.00
备 注			

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验,符合下列标准:

- GB3836.1—2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求
- GB3836.2—2010 爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的 设备
- GB3836.3—2010 爆炸性环境 第3部分:由增安型“e”保护的 设备
- GB3836.4—2010 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的 设备
- GB3836.8—2003 爆炸性气体环境用电气设备 第8部分:“n”型电气设备
- GB3836.9—2006 爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”

特发此证。

本证有效期至: 2019年5月25日

批准:

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期: 2014年5月26日

